

Viterbo,



Ill.mo Sig. Sindaco  
del Comune di Capodimonte  
Piazza della Rocca, 4  
01010 CAPODIMONTE (VT)

**OGGETTO: Trasmissione certificati di analisi.-**


In allegato rimettiamo i certificati delle analisi chimiche e batteriologiche effettuate su campioni d'acqua da destinare al consumo umano prelevati nel mese di giugno 2017.

Distinti saluti.

All. vari

FG/dp/Analisi

TALETE SPA  
Il Responsabile del Laboratorio  
D.ssa Laura Aquilani







Nominativo cliente <b>SPETT/LE SINDACO COMUNE CAPODIMONTE</b>		Indirizzo		Località 0	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 2940/2017	ID BDP 2956/2017
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 26/06/2017	Controllo effettuato da GIANCARLO GROTTINI		Data controllo 26/06/2017
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso <b>CAPODIMONTE (VT) - Acquedotto intercomunale Bisenzio - Capodimonte -</b>					


### RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		7,34	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			340	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		0,80	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		17	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		9	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,2		0,012	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,23	NTU

Giudizio

il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.



Il Direttore dei Laboratori  
Dott. Giorgio Cardona

